

Государственное унитарное предприятие Ростовской области  
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)  
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412  
Государственное унитарное предприятие Ростовской области  
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»  
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)  
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91  
[fhlaboratoria@guproursv.ru](mailto:fhlaboratoria@guproursv.ru),  
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник испытательной лаборатории  
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»


Гальцева О.Н.  
«18» 10 2021 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1675/21 от «18» октября 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Октябрьский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Крупской, 57
- 2.1. **Фактический адрес:** 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.Крупской, 57
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 18.10.2021г., 13 час 12 мин
6. **Акт отбора** -
- 6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком
7. **Цель отбора:** заявка № 37 от 11.01.2021г.
8. **Точка отбора пробы (образца):** х.Ильичевка, ул.Заречная, 43; с.Алексеевка, ул.Ленина, 2; х.Шевченко, ул.Суворова, 43; ст.Мишкинская, ОСВ ст.Мишкинской
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 181021C4173, 181021C4174, 181021C4175, 181021C4176

| № п/п                                                                                         | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на метод испытания                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2                       | 3                       | 4                      | 5                                | 6                                       |
| <b>Санитарно-химические исследования</b>                                                      |                         |                         |                        |                                  |                                         |
| Дата проведения исследований: 18.10.2021г.                                                    |                         |                         |                        |                                  |                                         |
| код пробы 181021С4173, регистрационный номер в журнале 4173: х.Ильичевка, ул.Заречная, 43     |                         |                         |                        |                                  |                                         |
| 1                                                                                             | Запах при 20°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 2                                                                                             | Запах при 60°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 3                                                                                             | Вкус                    | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 4                                                                                             | Цветность               | 10,3 ± 2,1              | не более 20            | градусы                          | ПНД Ф 14.1:2:4. 207-04 (изд. 2004 г.)   |
| 5                                                                                             | Мутность                | 0,89 ± 0,18             | не более 1,5           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:3:4. 213-05 (изд. 2019 г.) |
| 6                                                                                             | Железо общее            | 0,08 ± 0,02             | не более 0,3           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)     |
| код пробы 181021С4174, регистрационный номер в журнале 4174: с.Алексеевка, ул.Ленина, 2       |                         |                         |                        |                                  |                                         |
| 1                                                                                             | Запах при 20°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 2                                                                                             | Запах при 60°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 3                                                                                             | Вкус                    | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 4                                                                                             | Цветность               | 10,0 ± 4,0              | не более 20            | градусы                          | ПНД Ф 14.1:2:4. 207-04 (изд. 2004 г.)   |
| 5                                                                                             | Мутность                | 0,81 ± 0,16             | не более 1,5           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:3:4. 213-05 (изд. 2019 г.) |
| 6                                                                                             | Железо общее            | 0,11 ± 0,03             | не более 0,3           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)     |
| код пробы 181021С4175, регистрационный номер в журнале 4175: х.Шевченко, ул.Суворова, 43      |                         |                         |                        |                                  |                                         |
| 1                                                                                             | Запах при 20°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 2                                                                                             | Запах при 60°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 3                                                                                             | Вкус                    | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 4                                                                                             | Цветность               | 11,0 ± 2,2              | не более 20            | градусы                          | ПНД Ф 14.1:2:4. 207-04 (изд. 2004 г.)   |
| 5                                                                                             | Мутность                | 0,69 ± 0,14             | не более 1,5           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:3:4. 213-05 (изд. 2019 г.) |
| 6                                                                                             | Железо общее            | 0,12 ± 0,03             | не более 0,3           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)     |
| код пробы 181021С4176, регистрационный номер в журнале 4176: ст.Мишкинская, ОСВ ст.Мишкинской |                         |                         |                        |                                  |                                         |
| 1                                                                                             | Запах при 20°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 2                                                                                             | Запах при 60°C          | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 3                                                                                             | Вкус                    | 1                       | не более 2             | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016                       |
| 4                                                                                             | Цветность               | 11,7 ± 2,3              | не более 20            | градусы                          | ПНД Ф 14.1:2:4. 207-04 (изд. 2004 г.)   |
| 5                                                                                             | Мутность                | 0,75 ± 0,15             | не более 1,5           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:3:4. 213-05 (изд. 2019 г.) |
| 6                                                                                             | Железо общее            | 0,13 ± 0,03             | не более 0,3           | мг/дм³                           | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.)     |
| 7                                                                                             | Жесткость               | 5,60 ± 0,84             | не более 7,0           | °Ж                               | ГОСТ 31954-2012                         |

|                                            |                |                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Исследования проводили:</b>             |                |                                                                                       |
| Должность                                  | Ф.И.О.         | Подпись                                                                               |
| Инженер-химик                              | Бабиченко А.А. |  |
| Менеджер по качеству (уполномоченное лицо) | Тищенко С.А.   |  |

Ответственный за оформление данного протокола:  
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

#### Толкование результатов исследований:

Образцы питьевой воды, отобранные по адресам: х.Ильичевка, ул.Заречная, 43; с.Алексеевка, ул.Ленина, 2; х.Шевченко, ул.Суворова, 43; ст.Мишкинская, ОСВ ст.Мишкинской, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись

